

СОГЛАСОВАНО
председатель общества инвалидов
Надеждинского муниципального
района


О. А. Санина
«20 10 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МБДОУ ДСОВ № 19


П. А. Матафонова
» _____ 20__ г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида
№ 19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ № 19)

пос. Новый, 2019 г.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования (далее - услуги)

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

**692491, Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул.
Первомайская, 33**

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

дошкольное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **2** этажей, **561,6** кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на ___ этаже), _____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **3700** кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского
района» (МБДОУ ДСОВ № 19)**

Адрес места нахождения организации

**692491, Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул.
Первомайская, 33**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):

муниципальная

Административно-территориальная подведомственность {федеральная, региональная, муниципальная):

муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Управление образования администрации Надеждинского муниципального района 692491, Приморский край, Надеждинский район, пос. Новый, ул. Первомайская, 43**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **90 детей**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **ребенок-инвалид, другие нарушения**

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	нет
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да

11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
2.	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги	да
3.	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	да
4.	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	да
5.	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да

6.	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	да
7.	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Привести в соответствие с требованиями Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи	Согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (в пределах


№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности	Сроки
1	Привести в соответствие с требованиями Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи	Согласно Плану мероприятий («дорожной карте») по повышению доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг (в пределах финансирования)

СОГЛАСОВАНО
председатель общества инвалидов
Надеждинского муниципального
района


О. А. Санина
20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МБДОУ ДСОВ № 19




П. А. Матафонова
20 19 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ № 19)

пос. Новый, 2019 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

к паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ № 19)

п. Новый

«20» декабря 2019 г.

Комиссия в составе:

Должность в составе комиссии	Фамилия, имя, отчество	Должность
Председатель комиссии	Матафонова Прасковья Алексеевна	заведующий МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 19 п. Новый Надеждинского района»
Члены комиссии	Озерова Виктория Леонидовна	заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского муниципального района
	Санина Ольга Анатольевна	председатель общества инвалидов Надеждинского муниципального района
	Журавлева Татьяна Филипповна	воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида № 19 п. Новый Надеждинского района»
	Казанцева Лариса Викторовна	ответственный по охране труда МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 19 п. Новый Надеждинского района»

В исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи", приказа от 16.12.2019 года № 71-а «О создании комиссии по обследованию и паспортизации объекта (территории) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеобразовательного вида № 19 п. Новый Надеждинского района» в целях установления обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи,

произвела обследование территории и здания МБДОУ «Детский сад общеобразовательного вида № 19 п. Новый Надеждинского района», расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, д. 33

Обследованием установлено:

Объект признан условно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести установку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать санитарно-гигиенические помещения по нормативам. На первом этапе, возможно, установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной

помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг как можно ближе к доступному входу, что обеспечит условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19, председатель комиссии

Матафонова Прасковья Алексеевна

(должность, Ф.И.О)



(подпись)

Заместитель начальника Управления образования администрации

Надеждинского муниципального района, член комиссии

Озерова Виктория Леонидовна

(должность, Ф.И.О)



(подпись)

председатель общества инвалидов Надеждинского муниципального района, член комиссии

Санина Ольга Анатольевна

(должность, Ф.И.О)

(подпись)

Воспитатель МБДОУ ДСОВ № 19, член комиссии

Журавлева Татьяна Филипповна

(должность, Ф.И.О)



(подпись)

Завхоз МБДОУ ДСОВ № 19, член комиссии

Казанцева Лариса Викторовна

(должность, Ф.И.О)



(подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19

П. А. Магафонова

декабрь 2019 г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования в МБДОУ ДСОВ № 19. Доступная среда в сфере образования формируется.


№№ п/п	Наименование мероприятия		Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель мероприятия
	Этап реализации/показатели	Результат этапа			
1. Организационно-техническое обеспечение объектов					
1	Территория				
1.1	Установить кнопку вызова для инвалидов	Кнопка вызова для инвалидов установлена на удобном для инвалидов расстоянии от земли 800 мм.	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 Управление образования АНМР
1.2.	Приобрести передвижной пандус	Наличие передвижного пандуса. Ширина поверхности передвижных пандусов не менее 1,0 м, уклоны приближены к значениям стационарных пандусов. (п.4.3.7 СП 59.13330.2012) с учетом потребностей инвалидов при наличии бюджетного финансирования	Сентябрь 2020	Декабрь 2023	Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 Управление образования АНМР
2	Здание				
2.1	Установить на входную дверь кнопку вызова для инвалидов	Кнопка вызова для инвалидов установлена на удобном для инвалидов расстоянии от земли 800 мм.	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 Управление образования АНМР
2.2	Обозначить контрастным цветом ступени	Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц окрашена в контрастный цвет или применяются тактильные предупредительные указатели.	Сентябрь 2020	Декабрь 2020	Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19 Управление образования АНМР

СОГЛАСОВАНО
председатель общества инвалидов
Надеждинского муниципального
района

 О. А. Санина
10 января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ
заведующий
МБДОУ ДСОВ № 19

 П. А. Матафонова
10 » января 2020 г.



ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида
№ 19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ № 19)

пос. Новый, 2019 г.