

## ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ И КАК ХРАНИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СИЗ

### ГДЕ РАЗМЕСТИТЬ

#### Группой СИЗ разместите в помещениях:

- учебного блока: учебные и специализированные кабинеты;
- общешкольного блока: зрительный зал, библиотека, бассейн, спортивно-оздоровительные помещения;
- внеурочной деятельности: помещения трудового обучения, изучения технологий и художественного воспитания;
- сопутствующих: административно-хозяйственные кабинеты, пищеблок и столовая, медицинский блок, подсобные помещения.

#### Индивидуально СИЗ разместите в местах:

- размещения малоподвижных людей;
- расположения огнетушителей;
- общего пользования: в коридорах, у эвакуационных выходов и путей;
- предусмотренных проектом здания: на постах безопасности, рабочих местах ответственных за эвакуацию и эксплуатацию здания.

### КАК ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ

Обозначьте указательным знаком типа F12 по ГОСТ 12.4.026 и укажите на поэтажных планах эвакуации.



Изображение знака F 12

### НЕЛЬЗЯ РАЗМЕЩАТЬ И ХРАНИТЬ СИЗ

- вблизи попадания в самоспасатель воды или любых органических жидкостей;
- в местах механических воздействий, например, ударов дверью или падения предметов с высоты;
- на расстоянии меньше 1 метра от отопительных приборов;
- вблизи прямого попадания солнечных лучей;
- в неотапливаемых помещениях;
- в местах воздействия агрессивных средств, например, щелочей, кислот, масел;
- вместе с использованными, списанными или подлежащими утилизации СИЗ.

### ВНИМАНИЕ

Если при пожаре СИЗ не хватит всем, заведующему и детскому саду грозит административная или уголовная ответственность.

### ВОЗМОЖНЫЕ ШТРАФЫ

**20 000** руб. – директору

**200 000** руб. – школе



Изображение знака M 04

### КАК ХРАНИТЬ

Храните в опломбированных **пожарных шкафах**. Шкафы должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, например, ГОСТ Р 51844-2009, и иметь свободный подход.

Храните в специальных контейнерах. Поставьте на контейнеры пломбу или повесьте замок, который в случае ЧС автоматически.

На контейнеры нанесите пиктограммы, которые показывают порядок использования лежащих в них изделий. Контейнеры расположите так, чтобы пиктограммы были хорошо видны и обращены в сторону подхода пользователя.

### КАК ОБОЗНАЧИТЬ МЕСТА ХРАНЕНИЯ

Пожарные шкафы и контейнеры промаркируйте специальным знаком типа M 04 по ГОСТ 12.4.026 на красном фоне.